



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΑΣ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ**

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/07/2014**  
**ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 173**

### **ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 125/2014**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια 'Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού άρδευσης'

#### **Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Έχοντας λάβει υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
- 4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
- 5) Την αριθμ. 272/2014 (ΑΔΑ:ΩΚ7ΞΩ6Ι) απόφαση του Διατάκτη του Δ. Αγιάς.
- 6) Την αριθμ. 120/2014, (ΑΔΑ:Ω29ΖΩ6Ι-5ΧΠ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αγιάς με την οποία διατέθηκε πίστωση 9.000,00€ ευρώ από τον Κ.Α. 02.25.7131.01 του προϋπολογισμού του Δ. Αγιάς έτους 2014.
- 7) Τις τεχνικές προδιαγραφές.
- 8) Την αριθμ. πρωτ. 9658/15-07-2014 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
- 10) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

##### **Α. ΕΓΚΡΙΝΕΙ**

Την προμήθεια καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια 'Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού άρδευσης' που αφορά αρδευτικό αντλητικό συγκρότημα (μοτέρ) στην Τοπική Κοινότητα Μαρμαρίνης για την ομαλή λειτουργία του αρδευτικού δικτύου, επειδή το παλιό μοτέρ κήκε, ως εξής:



A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕΤΡΑ)	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΑΤΟΣ QF75-8 ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 20HP.	1 ΤΕΜ	1.600,00€	1.600,00€
2	Σωλήνες γαλβανιζέ 3", 6μέτρων, 6,1 χιλιοστών	18 ΜΕΤΡ	13,00€	234,00€
3	Καλώδιο 3χ6	30 ΜΕΤΡ	2,20€	66,00€
	ΣΥΝΟΛΟ			1.900,00€
	ΦΠΑ 23%			437,00€
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			2.337,00€

## B. ΑΝΑΘΕΤΟΥΜΕ

- την προμήθεια 'Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού άρδευσης' που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ενός υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος QF75-8 ισχύος 20HP, 18μ σωλήνων γαλβανιζέ 6,1χιλιοστών και 30μ καλώδιο 3χ6 για την αρδευτική πομόνα της Τ.Κ. Μαρμαρίνης του Δ. Αγιάς διότι το παλιό αντλητικό συγκρότημα κήκε, συνολικού προϋπολογισμού (2.337,00€) δύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα επτά ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, στον 'Αγγ. Κουτσογιωργάκη & ΣΙΑ Ο.Ε.' Έμπορο Υποβρυχίων μοτέρ που εδρεύει στην Λάρισα Τ.Βελησσαρίου & Παπακυριαζή, ΑΦΜ:084071666 (Α' ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ) όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα και με τους κάτωθι όρους που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕΤΡΑ)	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΑΤΟΣ QF75-8 ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 20HP.	1 ΤΕΜ	1.600,00€	1.600,00€
2	Σωλήνες γαλβανιζέ	18 ΜΕΤΡ	13,00€	234,00€



	3", 6μέτρων, 6,1 χιλιοστών			
3	Καλώδιο 3χ6	30 ΜΕΤΡ	2,20€	66,00€
ΣΥΝΟΛΟ				1.900,00€
ΦΠΑ 23%				437,00€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				2.337,00€

### **Προϋπολογισμός**

Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση των ανωτέρω υλικών ανέρχεται στο ποσό των 2.337,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, (1.900,00€ συν ΦΠΑ 23% 437,00€ = 2.337,00€)

### **Συγγραφή Υποχρεώσεων**

ο Ανάδοχος δεσμεύεται για τα κάτωθι

- ◆ Να παραδώσει όλα τα υλικά καινούργια και σε καλή κατάσταση.
- ◆ Να εγκαταστήσει και συνδέσει προς τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος και παραδώσει σε πλήρη και κανονική λειτουργία το ανλητικό συγκρότημα.
- ◆ Σε περίπτωση που κάποιο υλικό είναι ελαττωματικό να αντικατασταθεί αμέσως.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω υλικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται, αναρτάται στο διαδίκτυο, δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας και κοινοποιείται αρμοδίως

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ**

**ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ**