



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ**

**Αγιά, 19/08/2015
Αρ. Πρωτ: 317**

ΑΠΟΦΑΣΗ 299/2015

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την Προμήθεια προβολέων κλειστού γυμναστηρίου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
- 4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και το γεγονός ότι δεν υπερβαίνει η ανάθεση το όριο που τίθεται για την απευθείας ανάθεση
- 5) Την υπ' αριθ. 322/2015 απόφαση του Διατάκτη
- 6) Την με αριθμ. 113/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Την από 12/08/2015 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης
- 8) Την υπ' αριθμ. 28/2015 από 11/08/2015 Μελέτη και Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δ. Αγιάς σύμφωνα με τις οποίες δόθηκε η ανωτέρω γνωμοδότηση
- 9) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια προβολέων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε την **Προμήθεια προβολέων κλειστού γυμναστηρίου** καθώς και την υπ' αριθμ. 28/2015 από 11/08/2015 Μελέτη και Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δ. Αγιάς και ειδικότερα τις τεχνικές προδιαγραφές των προμηθευόμενων ειδών όπως εμφανίζονται παρακάτω:

Τεχνικές Προδιαγραφές

Προβολέας συμμετρικός μαύρος στεγανότητας IP 65 για λάμπες HQI (metal halide) 250W - 400W E40 κατάλληλος για τοποθέτηση σε γήπεδα ποδοσφαίρου, τένις, μπάσκετ. βόλεϊ, προσόψεις κτιρίων, βιομηχανικούς χώρους, χώρους στάθμευσης και γενικά μεγάλους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, κατάλληλους για λάμπες αλογόνου HSI-T 4000K E40 400W.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σώμα και πλαίσιο από χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου, βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα. Ανταυγαστήρας από σφυρήλατο γυαλισμένο αλουμίνιο, υψηλής καθαρότητας. Γυαλί πυρίμαχο. Βάση στήριξης από γαλβανισμένο ατσάλι, βαμμένη ηλεκτροστατικά. Παρεύρισμα στεγανοποίησης. Στυπιοθλήπτης PG 13.5 και λυχνιολαβή E40 από πορσελάνη.

Όργανα αφής και λειτουργίας σε μεταλλική βάση από γαλβανισμένο ατσάλι, που τοποθετείται σε ξεχωριστό θερμικά μονωμένο χώρο στο κάτω μέρος του προβολέα και είναι μονταρισμένα με πολύκλωνο καλώδιο με προστασία υαλομέταξα. Στραγγαλιστικό πηνίο με πολύ χαμηλές απώλειες, ηλεκτρονικό εκκινητή, πυκνωτή διόρθωσης συνημίτονου και κλέμμα σύνδεσης γραμμής LTN (φάση – γείωση – ουδέτερο) για λειτουργία 230V 50Hz .

B. Αναθέτουμε απευθείας την «**Προμήθεια προβολέων κλειστού γυμναστηρίου**» στην ΓΚΕΡΟ Α.Ε., που εδρεύει στην οδό Μαρτάλη 1, στη Λάρισα, με Τ.Κ. 41335, με ΑΦΜ: 998224004, ΔΟΥ: Β' Λάρισας, έναντι αμοιβής **2.967,89 €** με το Φ.Π.Α., σύμφωνα τον ακόλουθο Προϋπολογιστικό Πίνακα:

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μον. Μέτρ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1.	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI 400W E40 IP65 ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ	TEM	27,00	65,00	1.755,00
2.	ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ HSI-T 4000K E40 400W	TEM	27,00	22,00	594,00
3.	ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ				2,70
ΔΑΠΑΝΗ					2.351,70
ΦΠΑ 23%					540,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					2.892,59

Ολογράφως: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ (2.892,59€)

Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται, αναρτάται στο διαδίκτυο, δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και κοινοποιείται αρμοδίως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ